

















 Je suis Personnel EDF ou Prestataire avec compte bureautique EDF

 Je suis Prestataire sans compte bureautique EDF

 Commun

Je constate un écart sécurité lié à :

Comment remonter et traiter l'écart ?

	<p>Un chantier ou un comportement inadapté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non respect d'une règle vitale - Non port des EPI - Non respect du code de la route (vitesse excessive, ceinture non portée ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêt de la situation à risque • Echange avec l'intervenant et le chargé de travaux (vigilance partagée) • Information du management • Selon l'importance et le type d'écart, traçabilité dans le PAC et/ou mail à cat-ecarts-securite@edf.fr
	<p>Un équipement présent sur les installations industrielles hors process occasionnant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un risque immédiat et important : <ul style="list-style-type: none"> - Garde-corps n'assurant plus sa fonction, - Caillebotis manquant ou mal fixé, - Trémie percée ou affaissée, - Carter de protection manquant donnant accès à des pièces en mouvement, • Un risque NON immédiat et important <ul style="list-style-type: none"> - Remise en état d'un matériel assurant encore sa fonction - Demande de modification de l'installation  	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurisation de la zone (balisage ...) • Appel de l'accueil SPR au 8844 • Création d'une DT SC priorité 1 ou 2 dans l'EAM • Création d'une DT GP dans l'EAM ou information tracée au donneur d'ordre
	<p>Un équipement du process (fuite liquide ou vapeur ...)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurisation de la zone (balisage ...) et information de l'exploitant • Création d'une DT AM dans l'EAM
	<p>Une situation dont les conditions de sécurité pourraient être améliorées (installation, chantier)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose d'un point d'ancrage ou d'une ligne de vie - Modification ou remplacement de matériel ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Rédaction d'une PAS (Proposition d'Amélioration de la Sécurité) et transmission à cat-remontee-pas@edf.fr et au donneur d'ordre
	<p>L'état des installations industrielles et la voirie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffret électrique ouvert - Escalier encombré - Repli de chantier non réalisé - Repérage de local ou de matériel illisible - Nid de poule, trottoir endommagé ...  <p>Un dysfonctionnement de l'éclairage sur les installations industrielles (néon, BAES ...)</p>  <p>Un bâtiment tertiaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eclairage défaillant (néon, BAES, candélabre) - Vitre fêlée ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Création d'un constat EXOCET ou mail à cat-meei@edf.fr • Création d'une demande ELOIN ou mail à cat-meei@edf.fr • Mail à cat-assistantes@edf.fr pour création d'une demande PILOTIMMO
	<p>Toute autre situation</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Appel de l'accueil SPR au 8844